



**Medileser**

**S160**



## DESCRIPCIÓN

Medidor para registrar agua potable de tipo velocidad chorro único, para caudales inferiores a 3,125 l/h.

El medidor cumple con los estándares de la Norma Nacional Peruana, NMP 005-2018. Teniendo un grado de precisión de R125 y R160 con un Q3 de 2,5.

Posee un registrador del tipo extra seco, con un IP68, lo que garantiza el no empañamiento y la fácil lectura durante el trabajo en campo. Este además posee un dispositivo del tipo inductivo que permite al medidor tener conexiones externas con sistemas AMI y AMR.

## CARACTERÍSTICAS

- » Certificado N° DM/LFL 004-2019
- » Carcasa fabricada en latón estampado
- » Transmisión magnética
- » Totalizador: 9999 m<sup>3</sup>
- » Diámetro nominal: 15 mm
- » Longitud sin acople: 115mm
- » Relación dinámica R 125 - R160
- » Temperatura máxima TMA 30
- » Presión máxima PMA 16
- » Rosca G3/4" tipo B
- » Instalación Horizontal H
- » Resolución mínima 0.05 l
- » Clase de exactitud 2

## FOTOGRAFÍAS DE PRODUCTO




Tapa cerrada



Vista superior

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

|                          |   |          |
|--------------------------|---|----------|
| Longitud (mm)            | L | 165      |
| Altura tapa abierta (mm) | H | 158      |
| Altura tapa cerrada (mm) |   | 101      |
| Altura al eje (mm)       | h | 33       |
| Ancho                    | W | 78       |
| Rosca                    |   | G 3/4" B |




## DATOS METROLÓGICOS

|          | R125  | R160  |
|----------|-------|-------|
| Q4 (l/h) | 3,125 | 3,125 |
| Q3 (l/h) | 2,500 | 2,500 |
| Q2 (l/h) | 32    | 25    |
| Q1 (l/h) | 20    | 16    |

### Curva de errores S160


CURVA DE ERRORES PARA R125

— Q3 2,5 — Q3 4



CURVA DE ERRORES PARA R160

— Q3 2,5 — Q3 4



**Medileseser**

Av. Las Torres Nro. 577,  
15022 Ate - Lima - Perú

(01) 711 1930  
51 990 198 358

Medileseser brinda productos de una calidad acorde a la necesidad real de cada cliente, buscando siempre la mejor solución a medida. Utilizando productos y servicios que están en vanguardia de las nuevas tecnologías, permitiendo un control adecuado de la medición.

© Copyright 2022 Medileseser. Todos los derechos reservados

maria.ruiz@medileseser.com.pe  
[www.medileseser.com.pe](http://www.medileseser.com.pe)

